

“点亮中国偏乡”贵州德江（一期）项目

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年09月26日



一、德江县项目开展情况

2020年4月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经德江县团委、教育局对合兴镇、袁场镇、长堡镇等3个乡镇4所中小学教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了合兴镇初级中学、袁场中学、长堡镇龙桥完小、长堡镇杨河完小等4所学校共45间晚自习教室照明数据。

前期调研

泉水基金会会同德江县团委对学校照明情况进行了初步的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸





图2 捐赠协议



5月中旬，泉水基金会与共青团德江县委签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具（共324盏/市场价值38.88万元）到合兴镇初级中学、袁场中学、长堡镇龙桥完小、长堡镇杨河完小。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水基金会给予了远程的安装指

导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收



德江县合兴中学



德江县杨河完小



德江县龙桥完小



德江县袁场中学

2020年9月15-16日泉水基金会会同德江县团委、教育局对合兴镇初级中学、袁场中学、长堡镇龙桥完小、长堡镇杨河完小等4所学校共45间改善照明后的晚自习教室进行了实地验收。泉水基金会验收过程中，对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 合兴中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	教室灯、黑板灯存在较多的蜘蛛网	定期对灯具使用鸡毛掸进行清洁	牟亚军校长 冉丛江老师	9.30
2	现九（5）班 灯具上方挂有彩带，灯具悬挂部件存在安全隐患	清除多余彩带，后续教室活动不可用灯具悬挂物品	牟亚军校长 冉丛江老师	9.30

表 2 袁场初级中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	教室灯、黑板灯存在较多的蜘蛛网	定期对灯具使用鸡毛掸进行清洁	陈强校长	9.30
2	现七（1）班前面位置有一盏教室灯吊杆歪斜	按照图纸定位安装孔安装	陈强校长	9.30
3	黑板灯电源线被裁切，接线胶带缠绕不牢固	对所有黑板灯电源接线位置进行确认，确保保护牢固	陈强校长	9.30
4	现七(2)左侧黑板灯缺少一个滑轮固定装置，中间教室灯缺少两个灯杯	汇总缺少部件，基金会增补部件	陈强校长	9.30
5	现七(2)班黑板灯有一个灯杯未套好，影响灯具的稳定性	灯杯顶到天花板顶部，固定到位	陈强校长	9.30

表 3 长堡镇龙桥完小验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	教室灯、黑板灯存在较多的蜘蛛网	定期对灯具使用鸡毛掸进行清洁	王江校长 李伟老师	9.30
2	现五（1）班一个教室灯灯杯未扣好	将灯杯扣到天花板顶部固定灯杯	王江校长 李伟老师	9.30

表 4 长堡镇杨河完小验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	教室灯、黑板灯存在较多的蜘蛛网。	定期对灯具使用鸡毛掸进行清洁。	张秋校长 田旭松老师	9.30
2	所有教室的灯具与风扇垂直方向有重叠,使用时会有晃动光影。	移动风扇避免与灯具垂直方向的干涉。	张秋校长 田旭松老师	9.30
3	三年级中间有一盏教室灯保护膜没有撕掉,影响灯具工作时的散热效果。	撕掉保护膜。	张秋校长 田旭松老师	9.30
4	四年级有黑板灯、教室灯各一盏灯杯没有套到位,影响灯具的稳定性和美观性。	将灯杯套装到位。	张秋校长 田旭松老师	9.30

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 10 月份进行在线二次验收。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在德江项目学校的顺利开展，离不开德江县共青团县团委、教育局对项目的重视，再此感谢共青团县团委与教育局支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”德江县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，合兴镇初级中学评定等级为A+、袁场中学评定等级为A-、长堡镇龙桥完小评定等级为A、长堡镇杨河完小评定等级为A-。综上所述德江县整体评定A（优）。

同时，本次还实地走访和当面沟通了黄岛希望小学、八一爱民学校、楠杆乡土家族乡民族中心完小等三所新申请项目学校的照明情况，本基金会将综合评估以确定是否捐赠。