

“点亮中国偏乡”贵州天柱项目

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年09月26日



一、贵州天柱项目开展情况

2020年4月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经天柱县团委、教育局对石洞镇、竹林镇、兴隆镇、注溪镇、阳寨镇、坪地镇等6个乡镇7所中学教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了石洞中学、石洞小学、竹林中学、兴隆小学、竹林中学、注溪民族小学、阳寨小学、坪地中学等7所学校共53间晚自习教室和4间教师集体办公室照明数据。

前期调研

泉水基金会会同天柱县团委对学校照明情况进行了初步的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸





图2 捐赠协议

5月上旬，泉水基金会与共青团天柱县委签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具（共380盏/市场价值45.6万元）到石洞中学、石洞小学、竹林中学、兴隆小学、注溪民族小学、阳寨小学、坪地中学。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水基金会给

予了远程的安装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收



石洞中学



石洞小学



竹林中学



注溪民族学校



阳寨小学



坪地镇中学

2020年9月13-14日泉水基金会会同天柱县天柱县团委、教育局对石洞中学、石洞小学、竹林中学、注溪民族小学、阳寨小学、坪地中学等6所学校共51间改善照明后的晚自习教室进行了实地验收。白市镇兴隆小学由于道路塌方无法实地验收，我们通过微信图片、

视频验收。石洞中学由于教育局对学校进行撤并，已经暂停校舍使用，经研究决定把石洞中学的灯具调整到石洞小学（18 盏教室灯，8 盏黑板灯）和地锁小学（18 盏教室灯，4 盏黑板灯）使用。泉水基金会验收过程中，对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表 1 注溪民族小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	教室灯电源线未穿吊杆	去除原有灯头座，电源线穿吊杆，增加线槽	杨国缪校长	10.10
2	黑板灯未用线卡和线槽固定	使用线槽或线卡固定	杨国缪校长	10.10

表 2 阳寨小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	部分接线裸露，接线胶带容易松开	建议使用接线转接头	龙久沂校长	10.10
2	现二（1）班前面有一盏教室灯发光异常	更换新灯具，异常灯具寄回泉水基金会	龙久沂校长	10.10
3	电线未用足够的线卡固定	使用足够的线卡或者线槽固定	龙久沂校长	10.10

表 3 坪地镇中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	现七(2)班前排有一盏教室灯保护膜未撕除	撕除保护膜	粟多铨校长	10.10
2	现七(2)班、九(1)班有一盏教室灯灯杯未套好	灯杯套装到位	粟多铨校长	10.10

表 4 石洞小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	白天阴雨天气未开灯	加强学生和老师的科学合理用灯习惯	龙先瑜校长	10.10
2	现三(1)班、五(1)班左侧黑板灯吊杆呈“八”字形	调整黑板灯固定机构位置，使吊杆垂直	龙先瑜校长	10.10

表 5 竹林中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	现在七（2）班前面教室灯有一个灯杯未套好	灯杯套装到位	蒋治校长	10.10

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 10 月份进行在线二次验收。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在通道项目学校的顺利开展，离不开天柱县共青团县团委、教育局对项目的重视，再此感谢共青团县团委与教育局支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”天柱县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组结合灯具安装和学校项目开展情况评估，石洞中学评定等级为A、石洞小学评定等级为A+、竹林中学评定等级为A、兴隆小学评定等级为A+、注溪民族小学评定等级为A-、阳寨小学评定等级为A-、坪地中学评定等级为A-。综上所述天柱县整体评定A（优）。